



നമ്പർ സി-339/2019. “ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ”

സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം  
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ പാലാ  
ഫോൺ നമ്പർ. 0482 2212484  
മൊബൈൽ നം.9497920071  
E-mail:stofrspala@gmail.com  
തീയതി:27/06/2019

സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ,  
പാലാ.

Principal,  
Bappuji Public School,  
Elivaly.

സർ,

വിഷയം: ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ, പാലാ - Educational Building -  
അംഗീകാര സാക്ഷ്യപത്രം സംബന്ധിച്ച്.


- സൂചന: 1. ബഹു. ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസ്സ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ  
16/04/2019തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് നം. എഫ്2-9400/16
- 2. താങ്കളുടെ 26/06/2019തീയതിയിലെ അപേക്ഷ.

\*\*\*\*\*

സൂചന(2)പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയിലെ Educational Building, 27/06/2019തീയതിയിൽ  
ഞാൻ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ, ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറവിസ്തീർണ്ണം (GF) 1000M<sup>2</sup>-ൽ  
താഴെയും, ഉയരം 15mtr -ൽ താഴെയും ആകയാൽ ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാര  
സാക്ഷ്യപത്രം ആവശ്യമില്ലെന്നവിവരം സൂചന(1)പ്രകാരം അറിയിക്കുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ,

  
കെ. ആർ ഷാജിമോൻ  
സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ  
ഫയർ & റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ  
പാലാ, ഫീൽ - 686 575



No. C-339/2019.

“The official language is the mother tongue”

OFFICE OF THE STATION OFFICER FIRE  
& RESCUE STATION PALA PHONE NO.  
0482 2212484 Mobile  
No.9497920071 E-  
mail:stofrspala@gmail.com  
Date:27/06/2019

Station Officer,  
പാലം.

Principal,  
Bappuji Public School,  
Elivaly.

സർ,

Subject: Regarding Approval Certificate of Fire &  
Rescue Station, Pala - Educational Building.

Hint: 1. Hon. Director General of Fire & Rescue Services  
dated 16/04/2019 order no. F-9400/16  
2. Your application dated 26/06/2019.


\*\*\*\*\*

“Educational Building in the application as per hint (2), in my  
direct inspection on 27/06/2019, it is informed as per hint (1) that as the foundation  
area (GF) of T building is less than 1000M and height is  
less than 15mtr, certificate from this department is not required.

Acknowledgment



yours sincerely,

  
K. R Shajimon  
Station Officer Fire  
& Rescue Station  
Pala, Pin 686 - 575